

Dobrý deň pani starostka,
Podľa dohovoru vám posielam krátku správu pre odkanalizovaní obce,
Hlavne dosah na obyvateľov s nákladmi pri budovaní kanalizačnej siete- odbočenia
K nehnuteľnostiam -RD.

1. Identifikačné údaje

1.1 Identifikačné údaje stavby

Názov stavby : **Kanalizácia obce Malé Chyndice**

Miesto stavby : okres Nitra, Nitriansky samosprávny kraj

Stavebné pozemky: k.ú. Malé Chyndice, zoznam parciel – vid'. Príloha

Identifikačný kód stavby: 2313

Typ stavby: Inžinierske siete – kanalizačné a stokové siete

Charakter stavby: novostavba, trvalá stavba

Stupeň projektovej dokumentácie : Stavebný zámer (SZ)

1.2 Identifikačné údaje stavebníka

Stavebník: Obec Malé Chyndice, Malé Chyndice 79, 951 54 Malé Chyndice

v zastúpení: Eva Belančíková, starostka obce

IČO : 00399434

DIČ : 2021056697

Telefón : 037 788 4201, mobil:

e-mail : ocumalechyndice@gmail.com

– užívateľ stavby aj pozemkov: Obec Malé Chyndice

1.3 Identifikačné údaje projektanta

Názov a adresa: [REDAKOVANÉ], 949 01 Nitra

Zodpovedný projektant: [REDAKOVANÉ], Inžinierske stavby – vodohospodárske
stavby, autorizovaný inžinier SKSI, reg. číslo: 1513*A2

Tel. : [REDAKOVANÉ]

Mobil: [REDAKOVANÉ]

e-mail: [REDAKOVANÉ]

2. Základné údaje o navrhovanej stavbe a jej prevádzke

Predmetná dokumentácia SZ rieši návrh na odkanalizovanie celej obce hlavne
gravitačnou kanalizáciou, nepriaznivo osadené nehnuteľnosti
(pod komunikáciami, resp. nehnuteľností mimo súvislej zástavby obce, budú riešené
tlakovou kanalizáciou. Aktuálny počet obyvateľov 394 (31.12.2025).

Hlavná stoka môže byť ukončená:

1. čerpacou stanicou, ktorá bude zabezpečovať cez výtlačné
potrubie, transport splaškových vôd do kanalizačnej siete v Novej Vsi nad
Žitavou.
Napojenie na kanalizačnú stoku, ktorá zabezpečí transport
do mechanicko-biologickej čistiarni (ČOV) v Novej Vsi nad Žitavou.
2. Alternatívne riešenie: Gravitačnou stokou do novo navrhutej **koreňovej
čistiarne** v k.ú. Malé Chyndice.

Toto riešenie si však vyžaduje súhlas OÚ Nitra, odbor OSŽP Nitra a SVP Piešťany,
š.p., správa dolného Váhu.

3. Základné údaje o domových odbočeniach (prípojky)

- gravitačné domové odbočenia

- Dĺžka domovej prípojky :

a. Verejná časť (úsek od stoky po hranicu pozemku) dl. obyčajne 3-10 m:

Náklady hradí stavebník (obec) na 1 bm: 250-350 €, podľa druhu povrchu

b. od hranice pozemku na súkromné parcely, bežne 1,0 až 2,0 m s domovou šachtou PVC DN 600

Náklady hradí občan (majiteľ RD) na prípojku : 1100 až 1300 €,

- Tlaková kanalizácia

c. domové odbočenia tlakovej kanalizácie s Dčs (domová čerpacia stanica) verejná časť (úsek od stoky po hranicu pozemku) :

Náklady hradí stavebník (obec) na 1 bm: 180-220 €, podľa druhu povrchu

d. od hranice pozemku bežne 1,0 až 2,0 m s Dčs DN 800

Náklady hradí občan (majiteľ RD) na prípojku : 1200- 1300 €,

Dčs sa navrhujú plastové priemeru DN 800 mm, výšky 1700 a 2200 mm, s prestupmi pre gravitačnú prípojku, čerpadlo cca 1,0 až 1,5 kW/ 230V, výtláčné potrubie a chráničku elektrických a ovládacích káblov typ FXP D 32 mm. Stavebník zabezpečí zdroj EE, platí aj spotrebu.

Priemerná mesačná spotreba el. energie pri prečerpávaní 0,540 m³ (domácnosť: 4 osoby, s kompletným vybavením RD s kúpeľňou, t.j 135 l/deň/osoba) : cca 2,0 kWhod, t.j. ako napr. žehlička za spotrebuje za 1hod.

Na požiadanie pani starostky, vypracoval : [REDACTED]

[REDACTED]
konateľ s.r.o.

[REDACTED]
94901 Nitra